



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Управление надзорной деятельности

677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.vsn.ru

Отделение надзорной деятельности по Усть-Алданскому району

678350РС(Я), Усть-Алданский район, с.Борогонцы, ул. Мигалкина, 52 тел. /факс. 41-969

Предписание № 56/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Маягаского детского сада №14 «Чуораанчык»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице заведующей Базаровой Таисии Васильевны

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения И.О. главного (заместителя главного) Государственного инспектора ОНД по Усть-Алданскому району УНД ГУ МЧС России по РС(Я), Попова Иннокентия Романовича

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 56 от 03.08.2015 года ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 минут. «10» августа 2015 г. по 10 ч 00 минут «11» августа 2015 г. проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором по пожарной безопасности отделения надзорной деятельности по Усть-Алданскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я) Васильевым Я. И., в здании МБДОУ «Маягаского детского сада №14 «Чуораанчык» расположенная по адресу: РС (Я) Усть-Алданский улус, с. Маягас, ул. Протодияконова - Кулантая, 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: : РС (Я), Усть-Алданский район, с. Маягас, ул. Протодияконова - Кулантая, 3

совместно с: заведующей Базаровой Таисией Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Выявленные нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1.	Не обеспечена исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей.	(п. 478 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 года).	30.08.2015	
2.	Не очищена территория объекта от горючих отходов и материалов.	(п.77 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 года).	30.08.2015	
3.	Пожарный щит не доукомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложения №6.	. (п.482 ППР в РФ №390 от 25.04.2012 года).	30.08.2015	

